



Im Gassacher 6
8122 Binz

Tel: 044 982 12 90
Email: info@gfg.ch
Internet: www.gfg.ch

ELEKTROSCHEMA

Objekt:

GfG Prinzipschema


Anlage:

Lüftung Einstellhalle

Konzept:

GMA160 CO-8

						Datum	16. August 2011
						Gezeichnet	ERY
						Geprüft	
Änderung	Datum	Visum	Änderung	Datum	Visum	Norm	
						Schema Nummer	Index
						0160.CO-8 MODAlarm	-



Weitere Warnleuchte sind parallel anzuschliessen
 Leistungsbedarf pro Warnleuchte: 3Watt / 24VDC
 Kabelquerschnitt: TD 2x0.75mm²

GfG AG Im Gassacher 6, 8122 Binz Tel: 044 982 12 90			
	0160.CO-8 MODAlarm	Bl. 2	-