



Im Gassacher 6  
8122 Binz

Tel: 044 982 12 90  
Email: info@gfg.ch  
Internet: www.gfg.ch

# ELEKTROSCHEMA

Objekt:

**GfG Prinzipschema**


Anlage:

**Lüftung Einstellhalle**

Konzept:

**GMA160 CO-8**

						Datum	16. August 2011
						Gezeichnet	ERY
						Geprüft	
Änderung	Datum	Visum	Änderung	Datum	Visum	Norm	
						Schema Nummer	Index
						0160.CO-8 MODAlarm	-



Weitere Warnleuchte sind parallel anzuschliessen  
 Leistungsbedarf pro Warnleuchte: 3Watt / 24VDC  
 Kabelquerschnitt: TD 2x0.75mm<sup>2</sup>

<b>GfG AG</b> <small>Im Gassacher 6, 8122 Binz        Tel: 044 982 12 90</small>			
	0160.CO-8 MODAlarm	Bl. 2	-